



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2-и, т. 54-06-28, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району ТО НД и ПР

№ 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

656023, г. Барнаул, ул. Г.Титова, 5, т. 33-45-24, E-mail: o1tond@22.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 61/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Краевому государственному бюджетному учреждению дополнительного образования

"Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю майора внутренней службы Неймана Дмитрия Викторовича № 61 от «16» февраля 2022 в период с 10 часов 00 минут «21» февраля 2022 по 12 часов 00 минут «21» февраля 2022, с 12 часов 00 минут «02» марта 2022 по 14 часов 00 минут 02 марта 2022.

Старшим дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю майором внутренней службы Михалин Сергей Владимирович

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая /выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которой присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий хозяйством КГБУ ДО "Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи" Юпатов Константин Владимирович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ Препи-сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
---------------	--	--	--	--

1.	Не восстановлено ограждение на кровле здания в соответствии с ГОСТ 25772.	пункт 17 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.02.2023	
2.	Не смонтирован второй эвакуационный выход с левого крыла первого этажа здания.	пункты 4.2.7, 4.2.16 СП 1.13130.2020	01.02.2023	
3.	Не смонтирован второй эвакуационный выход из танцевального зала, расположенного на втором этаже здания (где возможно нахождение более 50 человек).	пункт 4.2.7 СП 1.13130.2020	01.02.2023	
4.	Не смонтирован второй эвакуационный выход с левого крыла второго этажа здания.	пункт 4.2.7 СП 1.13130.2020	01.02.2023	
5.	Устроено хранение горючих товаров в горючей упаковке в помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт дымоудаления, а именно в помещении подвала здания.	пункт 16 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.02.2023	
6.	В лестничной клетке основного лестничного марша допущено размещение оборудования (отопительные батареи), выступающее из плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступи и площадки лестницы	пункт 4.4.9 СП 1.13130.2020	01.02.2023	
7.	В здании второго этажа корпуса административных кабинетов в проходе в общий коридор предназначенном для эвакуации людей выполнена отделка стен материалами с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2.	пункт 4.1.2 СП 1.13130.2020; табл. 3, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор КГБУ ДО "Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи" Новичихина Наталья Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Старший дознаватель ОНД и ПР по Октябрьскому району
ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по АК

майор внутренней службы Михалин Сергей Владимирович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

